

Beschlussvorlage

Nr. GR/077/2023

Aktenzeichen	461.0310	Datum: 20.06.2023
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Kai Lichtwald	Tel.: 07261 404-231

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	04.07.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Neubau Kindergarten Dühren, Lüftungsinstallation
hier: Auftragsvergabe**

Vorschlag / Ergebnis:

Wird nachgereicht.

Finanzielle Auswirkungen: ja, siehe Anlage F

Sachverhalt:

Die Maßnahme wurde gemäß VOB/A öffentlich ausgeschrieben.

Die geschätzten Kosten des bepreisten LV lagen bei 451.552,49 € brutto.

Die Mittel stehen unter I 3650 3570 001 zur Verfügung.

4 Lüftungsgeräte bis 3.300m³/h
1 Lüftungsgerät bis 1400m³/h
1100 m²Luftkanalrohr und Formstücke inkl. Dämmung
400 m Wickelfalzrohr Ø 80 – 500mm inkl. Dämmung
86 Schalldämpfer
100 Volumenstromregler
80 Tellerventile, 38 Schlitzdurchlässe, 5 Deckendrallauslässe
34 Brandschutzklappen mit Brandschutzklappensteuerung
2 Klimageräte mit Außeneinheiten

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Kai Lichtwald
Kommissarischer
Amtsleiter

Anlage/n:
F – Finanzielle Auswirkungen (werden nachgereicht)